



มาตรฐานกลาง 7ส

ศูนย์กระจายสินค้า DC นครสวรรค์

เรื่อง มาตรฐานการติดตั้ง ตู้วัดแรงดัน

วันที่มีใช้

01/02/2566

Revision

1

มาตรฐาน 7ส ถูกต้อง ถูกใจ ใช้ง่าย หารู้ จุรินทร์ดา

ประเภทมาตรฐาน :

มาตรฐานสำนักงาน



มาตรฐานพื้นที่

มาตรฐานความปลอดภัย

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ
2. เพื่อกำหนดค่าให้เชื่อมโยงในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

2. รูปภาพตัวอย่าง หรือมอดิบายวิธีการและขั้นตอนดำเนินการ

| ลำดับ | เรื่อง มาตรฐานการติดตั้ง ตู้วัดแรงดัน | มาตรฐานการจัดเก็บ | มาตรฐานความสะอาด | มาตรฐานอุปกรณ์ |
|-------|---|--|---|--|
| 1 |   <p>ระดับแรงดันสูง หรือ ล้นเกินไป ระดับแรงดันอยู่ในระดับที่ควรตรวจสอบ อยู่ในระดับปกติ</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. ติดตั้งในจุดที่เหมาะสม กับ ลักษณะการใช้งาน 2. ระดับแรงดันอยู่ในย่านสีเขียว ในระดับปกติ 3. ความดันน้ำอยู่ในมาตรฐานที่กำหนด | <ol style="list-style-type: none"> 1. หน้าปัดต้องสะอาด สามารถมองเห็นระดับแรงดันภายใน 2. หน้าปัดไม่ชำรุด หรือแตก | <ol style="list-style-type: none"> 1. เกจวัดแรงดัน 2. ป้ายบ่งชี้ลักษณะของสีการใช้งาน |

ผู้นำเสนอ

ผู้ลั่นกรอง

ผู้อนุมัติ